



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W MIELCU**

ul. M. Skłodowskiej 8
39-300 Mielec

URZĄD MIEJSKI w Radomyślu Wielkim	
Wpł. dnia	07 -01- 2022 *
Nr wpływu
załącz

Mielec, 2022-01-03

PSK.9020.49.1.2022

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2021.195)
- art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2021.735 z późn.zm.)
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2020.2028).
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań/pomiarów Nr 2/N/PHK/2020 z dnia 21 stycznia 2021 r.; Nr 2172/03/2021/M/1, Nr 2172/03/2021/M/2, Nr 2172/03/2021/M/3 z dnia 16 marca 2021 r.; Nr 2172/03/2021/F/1, Nr 2172/03/2021/F/2, Nr 2172/03/2021/F/3 z dnia 19 marca 2021 r.; Nr 9/N/PHK/2021 z dnia 20 maja 2021 r.; Nr DL.LHK.9052.1.151.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.; Nr W/0/09/2021/219/FM/3 z dnia 27 września 2021 r.; Nr W/0/09/2021/219/FM/5/P/1 z dnia 29 września 2021 r.; Nr W/0/09/2021/219/FM/6 z dnia 30 września 2021 r.; Nr W/0/12/2021/47/FM/2, Nr W/0/12/2021/47/FM/3, Nr W/0/12/2021/47/FM/4 z dnia 23 grudnia 2021 r. dotyczącymi wodociągu sieciowego Jamy

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu
stwierdza
przydatność wody do spożycia.**

UZASADNIENIE

W dniach 18 stycznia i 17 maja 2021 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w SUW Jamy, Przepompowni wody w Pniu, Szkole Podstawowej Podborze 103, Szkole Podstawowej Ruda 125 pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych.

Ponadto w dniach 11 marca, 20 września i 17 grudnia 2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w SUW Jamy; Szkole Podstawowej Janowiec 10; Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim, ul. Klonowa 2; Szkole Podstawowej Żarówka 64; Szkole Podstawowej Dulcza Wielka 40; Szkole Podstawowej Janowiec 10; Szkole Podstawowej Dąbie 100 pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych.

Badana woda w zakresie monitoringu parametrów grupy A (kontrolnego) w w/w punktach poboru próbek wody, monitoringu parametrów grupy B (przeładowego)- Szkole Podstawowej Janowiec 10, Szkole Podstawowej Podborze 103, Szkole Podstawowej Żarówka 64, odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach nr 1A i 1C natomiast w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych i organoleptycznych oznaczenia wynikające z załączników nr 1B, 1C i 1D obowiązującego

rozporządzenia. Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonane w 2021 roku, dostarczanej mieszkańcom gminy miejskiej i wiejskiej Mielec, nie stwierdzono żadnych przekroczeń.

Analizując wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej przez wodociąg sieciowy Jamy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdza, że **mieszkańcy gminy Radomyśl Wielki i gminy Wadowice Górne (m. Jamy, część m. Izbiska, część m. Wola Wadowska, część m. Wierchowiny) korzystający z wody dostarczanej z wodociągu sieciowego Jamy, spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi**, tzn: zdatną do użycia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazującą agresywnych właściwości korozyjnych i spełniającą wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia i chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Radomyśl Wielki oraz Wójt Gminy Wadowice Górne są zobowiązani do poinformowania mieszkańców o dobrej jakości wody z wodociągu sieciowego Jamy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej- do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto zgodnie z art. 36 ust 2 w/w ustawy- za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie pobiera się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia tych wymagań.

W myśl art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego- organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Zaś art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa- nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody. Natomiast § 22 ust. 1, 2 i 3 w/w rozporządzenia mówi: Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydaje okresowe oceny jakości wody. Oceny, zawierają informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym obszarze wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametrów ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody w okresie, dla którego opracowywana jest ocena. Oceny, o których mowa, służą do

przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu, ul. M. Skłodowskiej 8 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W MIELCU

Grzegorz Burek

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej, 33-150 Wola Rzędzińska 184 C
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Radomyśl Wielki, 39-310 Radomyśl Wielki, ul. Rynek 32
2. Wójt Gminy Wadowice Górne 116, 39-308 Wadowice Górne
3. WSSE Rzeszów, 35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16

Sporządził: K.H., tel. 17 586 30 21 wew.27, psse.mielec@pis.gov.pl

niepodlega

POLSKA
BYTUŁECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI