


SBR ISTN.

połączyć z istn. uzieniem



CD WG RYS. PZT2

Przyziemie

PRO-IN-MAT

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT			
33-100 TARNÓW, UL. JESKIEGO 12, TEL. 627-26-37, 621-08-86, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PARTYNI DO Q=804-m ³ /d O OBIEKTY: ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY WRAZ Z URZĄDZENIAMI, INSTALACJAMI WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACYJNYMI I ELEKTROENERGETYCZNYMI ORAZ PLACEM MANEWROWYM PARTYNIA, DZIAŁKA NR 512/6, GMINA RADOMYŚL WIELKI			
Tytuł: Plan instalacji elektrycznej – Projektowany zbiornik uśredniający			
SKALA:			
PROJEKTANT: inż. TOMASZ WIECEK MAP/0177/PWOE/07 Specjalność: Instalacje i sieci elektryczne	DATA: 06.2017	PODPIS:	NR RYS.: 3.6
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. ARTUR GAWELCZYK MAP/0039/PWOE/11 Specjalność: Instalacje i sieci elektryczne	DATA: 06.2017	PODPIS:	NR STR.:

LEGENDA:

- B1

Oprawa przemysłowa pyłoszczelna i strugoodporna LED, 38W, 4700lm, 4000K IP65
- L1, L2 -O

Oprawa drogowa LED 50W z wysięgnikiem
- Przełącznik jednobiegunowy IP55
- Przełącznik schodowy IP55
- Kaseta sterownicza wentylacji
- Zestaw gniazd 3-faz, 1-faz, IP55
- Korytka kablowe perforowane 200x60 z pokrywą uchwytną i mocowaniami (ocynk met. zanurzeniowo-ogniową)
- Korytka kablowe perforowane 100x60 z pokrywą uchwytną i mocowaniami (ocynk met. zanurzeniowo-ogniową)
- Skrzynki zaciskowe
- Rozdzielnica R2
- Szafka siłopłaskownika
- Grzejnik wg br. technologicznej
- Projektowany przewód odprowadzający, zaciąki probiercze, uzłom
- Uzłom otokowy wykonany z bednarki Fe/Zn30x4mm.

Grzejniki, wentylatory dostarcza branża technologiczna
Dokładną lokalizację skrzynek i sond uzgodnić z branżą technologiczną