

Radomyśl Wielki 09.04.2018

Dla:  
Gmina Radomyśl Wielki  
Rynek 13

### Warunki Przyłączenia

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Targowa 5, 39-310 Radomyśl Wielki wydaje warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nowoprojektowanego budynku w miejscowości Radomyśl Wielki ul Rynek 6 nr działki 1000/1; 1000/2 według poniższych zasad:

1. Opracować projekt budowlany na przyłącz kanalizacji sanitarnej na kopii aktualne mapy zasadniczej do celów projektowych
2. W przypadku kolizji projektowanego przyłącza z inną infrastrukturą techniczną (np. gaz ziemny, energia elektryczna – kable ziemne, teletechniczne) uzyskać uzgodnienia branżowe z gestorami tych sieci
3. Uzyskać pozwolenie na wykonanie przyłącza w ramach jednego z poniższych wariantów
  - a. Zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Mielcu (Art. 30ust.1 pkt. 1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20 Prawo Budowlane)
  - b. Uzgodnienie projektu i zgłoszenie robót w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Targowa 5, 39-310 Radomyśl Wielki (art. 29a ustawy Prawo Budowlane)
4. Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji:
  - a. winno być wykonane przez studzienkę rewizyjną. Na przyłączy należy zaprojektować studzienkę rewizyjną, zlokalizowaną na terenie posesji w odległości 1 m od linii rozgraniczającej. Piony kanalizacji sanitarnej winny być wentylowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  - b. Włączenie do kanalizacji sanitarnej wykonać na działce 1000/2
  - c. Włączenie do kanalizacji deszczowej wykonać na działce 912
5. W przypadku projektowania przyłącza przez grunty innych właścicieli należy uzyskać pisemną zgodę (Prawo do dysponowania nieruchomością na budowę przyłącza)
6. Do budowy przyłącza kanalizacji należy stosować materiały wg Polskich Norm z atestem.
7. Wykonanie przyłącza kanalizacji należy zlecić uprawnionej firmie, udzielającej minimum trzy letniej gwarancji na wykonane prace
8. Przyłącz przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru końcowego do Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Targowa 5, 39-310 Radomyśl Wielki. Warunkiem spisania protokołu odbioru jest dostarczenie kopii uzyskania pozwolenia z p. 3
9. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przez uprawnionego geodetę
10. Po wykonaniu przyłącza, dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej i spisaniu protokołu końcowego robót zostanie zawarta umowa na odbiór ścieków i wód opadowych
11. Niniejsze warunki ważne są 3 lata od daty wydania.

DYREKTOR  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Radomyślu Wielkim  
Inż. Dariusz Procki