



- UWAGA:**
1. Dla opraw LED stosować sterowniki DMX lub kontroley RGB montowane w szafce zasilajaco - sterujacej.
  2. Wielkość wnęk do montażu opraw basenowych uzgodnić na roboczo po wyborze typu oprawy.
  3. Kable do opraw ośw. HO7RN8-F 4x1,0mm² w RVS-22 układać w betonie.
  4. Do każdej oprawy prowadzić oddzielny przewód.
  5. A - oprawy montowane w ścianie we wnęce.
  6. B - oprawy montowane na dnie we wnęce rozstaw opraw o promieniu 0,5m od środka (dysza fontanny)
  7. C - oprawy montowane w pasie zieleni do podświetlenia konstrukcji i zieleni.

pracownia architektoniczna "mm-projekt" magdalena hasek			
INWESTOR:  GMINA RADOMYŚL WIELKI RYNEK 32, RADOMYSŁ WIELKI			
OBJEKT:  PRZEBUDOWA FONTANNY NA RYNKU W RADOMYSŁU WIELKIM, DZ. NR 890.			
PROJEKTANT:	JOZEF BAUM	PROJIS	DATA:
SPRAWDZAJACY:	URR NR E-289/81	PROJIS	DATA:
	URR NR		
	ELEKTRYCZNA		SKALA:
	PROJEKT WYKONAWCZY.		1 : 50
	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		NR RYS:
	aktualizacja.		2.E.