



WIDOK DRZWI



WIDOK APARATÓW



UWAGI I ZALECENIA:

1. ROZDZIELNIA NATYNKOWA 2–RZĘDOWA, 24–MODUŁY W I KLASIE IZOLACJI Z DRZWIAMI ORAZ ZAMKIEM O STOPNIU OCHRONY IP41, TYP VECTOR PRODUCENT HAGER
2. WYMIARY WG. RYSUNKU.
3. MONTAŻ TABLICY, NATYNKOWY.
4. APARATY WG. SCHEMATU, MONTAŻ NA SZYNACH SYMETRYCZNYCH TH35.
5. NAD TABLICĄ INSTALOWAĆ TYPOWĄ OSŁONĘ KABLI I PRZEWODÓW PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ PŁYTĘ DŁAWNICOWE TABLICY DO RUR UŁOŻONYCH PODTYNKOWO.

UWAGI:
1. Rozdzielnice należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami PN.
2. Numerację obwodów w rozdzielnicach wykonać bezpośrednio na wyłącznikach i no moskownicach.
3. Odpiwy kablowe wykonać poprzez listwy zaciskowe.
4. Użyć w projekcie nazwy własne elementów, materiałów i urządzeń określając typ, standard, właściwości i parametry oraz oczekiwaną jakość; dopuszcza się zastosowanie modeli o równoważnego o parametrach nie gorszych od wskazanego.

Tenot	Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim przy ul. Ogrodowej na potrzeby przedszkola, żłobka i Gminnego Ośrodka Kultury w Radomyślu Wielkim	Brązowa ELEKTRYCZNA, NISKOPRĄDOWA	Skala:	Inwestor: GMINA RADOMYSŁ WIELKI	Projektant: mgr inż. Paweł Piękos PDK/0096/PODE/09	Data: 05.2019
Nazwa rysu	WGLĄD ROZDZIELNICY TZ.1			RADOMYSŁ WIELKI UL. OGRODOWA	Sprawdził: mgr inż. Wojciech Nowak PDK/0145/PODE/11	Numer rysu: IE-S1.2