


Rzut kontenera Skala 1:50



- B1

Oprawa przemysłowa pyłoszczelna i strugoodporna 2x36W IP65
- AW

Oprawa przemysłowa pyłoszczelna i strugoodporna 2x36W IP65 z modułem awaryjnym 1h, CNBOP
- Przełącznik jednobiegunowy IP55
- Korytko kablowe perforowane 200x60 z uchwyłami i mocowaniami (ocynk met. zanurzeniowo–ogniowq)
- Korytko kablowe perforowane 100x60 z uchwyłami i mocowaniami (ocynk met. zanurzeniowo–ogniowq)
- Zestaw gniazd 3–faz, 1–faz, IP55
- Uziom z bednarki Fe/Zn30x4 na gł. 0,6m

Grzejnik, wentylator, klimatyzator, kontener techniczny dostarcza branża technologiczna

| | | | | |
|---|--|---------|---------|----------|
| PRO-IN-MAT® | | | | |
| Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT | | | | |
| 33-100 TARNÓW, WIEJSKIEGO 12, TEL. 627-26-37 w. 11-16, e-mail: mmotyjewicz@poczta.okoy.pl | | | | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | | | | |
| ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PARTNI DO Q=804m ³ /d, | | | | |
| NA DZIAŁCE NR 612/6 OBRĘB PARTNIA | | | | |
| MONTAŻ WOLNOSTOJĄCYCH URZĄDZEŃ FOTOWOLTAIICZNYCH | | | | |
| O MOCY ELEKTRYCZNEJ 36,79kW | | | | |
| Tytuł: | | | Skala: | |
| Rzut kontenera – plan instalacji elektrycznej | | | | |
| Projektant: | | Data: | Podpis: | Nr rys.: |
| inż. TOMASZ WIĘCEK MAP/0177/PWOE/07 | | 2016.07 | | 3.6 |
| Specjalność: Instalacyjna | | | | Nr str.: |