



LEGENDA:



—oprawa typ parkowa dekoracyjna 49W LED mocowana na słupie S-40, fundament F75/200

UWAGA:

- 1.Obwody oświetlenia zewnętrznego zasilane ze skrzynki SZO / oświetlenie terenu/
- 2.Pomiędzy słupami aluminiowymi ułożyć w warstwie wykopu płaskownik FeZn 25x4 i połączyć je od słupa nr 1 z uziomem otokowym budynku.
- 3.Załączenie oświetlenia zewnętrznego w trybie : ręczny/automatyczny.

Temat: Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomyślu Wielkim o baseny zewnętrzne wraz z zapleciami oraz infrastrukturą techniczną (dojścia, dojazdy, parkingi, instalacje zewnętrzne i wewnętrzne, mała architektura, budynki kontenerowe) na działkach nr 136 i 138, obręb 0072, jednostka ewidencyjna Miasto Radomyśl Wielki.	Branża: ELEKTRYCZNA, NISKOPRĄDOWA	Inwestor: GMINA RADOMYŚL WIELKI ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki	Projektant: mgr inż. Paweł Piękoś nr upr. PDK/0096/P00E/09	Data: 12.2021
Nazwa rys.: SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO BASEN I– BASEN II	Skala:	Lokalizacja: RADOMYŚL WLK. dz. nr 136, 138 obr 0072	Sprawdził:	Numer rys.: IE–S7