

ZAKŁAD USTALI WODNYCH
33-140 Wola Rzędzińska 4
tel./fax: 14 6703 234, tel. 14 6702 113
PIRUS, J. E. 14 6703 234/235

**Pracownia Projektowa
Inżynierii i Ochrony Środowiska
"PROWEKO"
ul. W. Witosa 4
33-140 Lisia Góra**

ZUW/DN/480/2016

Wola Rzędzińska, dn. 27.05.2016

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dn. 04.05.2016r o wydanie warunków technicznych dla przedsięwzięcia „Wykonanie projektu budowlanego pn. Gospodarka Osadami i Wodami Popłucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach” podaję co następuje :

1. Opracować projekt budowlany na zadanie na mapie do celów projektowych i uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Mielcu.
2. W związku z koniecznością utrzymania bezobsługowego działania SUW Jamy (obsługa w ograniczonym zakresie) zastosować w projekcie rozwiązania w pełni automatycznego usuwania osadu ze zbiornika reakcji i popłuczyn.
3. Zastosowane urządzenia i armatura winny posiadać odpowiednie atesty techniczne.
4. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych poletok i innych urządzeń.
5. Niniejsze warunki są ważne przez trzy lata od daty ich wydania.

DYREKTOR ZAKŁADU

Ryszard Hajduk

Otrzymują;
1 x adresat
1 x a/a