

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH
33-150 Wola Rzędzińska 184 C
tel./fax 14 6793-293, tel. 14 6792-113
NIP 873-10-17-195 REGON 850402097

Biuro Projektowe "TRAKT"
Andrzej Grądalski
Podleszany 240 g
39-300 Mielec

ZUW/DN/72/2020

Wola Rzędzińska, dn. 24.01.2020r

Dotyczy: **Przebudowa dróg gminnych (Sobieskiego, Sucharskiego, Zawadzkiego)
w Radomyślu Wielkim w granicy istniejącego pasa drogowego.**

W odpowiedzi na wniosek z dn. 10.01.2020r informuję co następuje :

1. Przebudować w miejscach kolizji istniejącą sieć wodociągową PCV dn 100 poprzez jej pogłębienie, zachować minimalną pionową odległość od projektowanej sieci deszczowej – 20 cm.
2. Przebudowaną sieć wodociągową i inne kolizje zgłosić do odbioru przed zasypaniem.
3. Zastosować rury i armaturę posiadające odpowiednie atesty techniczne wg Polskich Norm.
4. Przebudowę sieci powinna wykonać firma posiadająca odpowiednie upoważnienie do tego robót.
5. Niniejsze warunki są ważne przez trzy lata od daty ich wydania.

DYREKTOR ZAKŁADU

Ryszard Hajduk

Otrzymują;
1 x adresat
1 x a/a